

01.04.2021г.

Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, пропускных способностей сетей ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» по оказанию услуги транспортировки газа по распределительным системам за 1 квартал 2021 года

В соответствии с паспортом существующей системы газоснабжения ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» максимальный часовой расход газа составляет 6955,0 м³/час, пропускная способность газа в год по газораспределительным сетям ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» составит 60925,8 тыс. м³.

Резерв, наличие свободных и доступных мощностей газораспределительных сетей ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на 1 апреля 2021 года составляет (*уточненные годовые показатели*) 30 566,14 тыс. м³.

СХЕМА системы газоснабжения "Индустриальной зоны Ордабасы"

